

## 1. Wstęp

Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczny dla pomieszczeń podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą - przychodni zlokalizowanej w Rudkach.

## 2. Opis stanu projektowanego

Projektowany budynek z usługami medycznymi mieści się w msc. Rudki, woj. Świętokrzyskie. Szerokość wejścia głównego do budynku umożliwia dostęp osobom niepełnosprawnym. Do pomieszczeń doprowadzona jest woda bieżąca z gminnej sieci wodociągowej oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej gminnej. Ogrzewanie budynku z kotłowni zlokalizowanej poza pomieszczeniami należącymi do lokalu. Wysokość pomieszczeń w świetle wynosi od 2,82 m.

## 3. Założenia programowe:

Zakres świadczonych usług:

- Gabinet dentystyczny – będzie udzielał świadczenia zdrowotne profilaktyczne, nie będzie wykonywać zabiegów w znieczuleniu ogólnym,
- Gabinety lekarskie,
- Gabinet pielęgniarki środowiskowej,
- Gabinet zabiegowy + ekg,
- Gabinet pediatryczny,
- Gabinet szczepień.

Odpady medyczne będą przenoszone w pojemnikach zamkniętych do lodówki znajdującej się w pomieszczeniu na odpady, codziennie po zakończeniu pracy. Następnie wywożone będą przez specjalistyczną firmę raz w tygodniu.

Lodówka na odpady medyczne obudowana i zamykana na klucz.

Dzieci zdrowe oraz dzieci chore przyjmowane będą w rozdziale czasowym.

## 4. Podstawy prawne

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 739 )

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia

1994 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i usytuowaniu (Dz. U. Nr 75 poz. 690, z 2002 r. Z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2002 r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 z 2003 r. Poz. 1650 z póź. zm.).

## 5. Wytyczne branżowe

UWAGA: podano minimalne wymagania co do rodzaju wentylacji, w przypadku korzystniejszego przypadku alternatywnie można zaproponować wentylację mechaniczną.

<b>1.01 GABINET DENTYSTYCZNY</b> – powierzchnia: 19,66 m <sup>2</sup>	
<b>Posadzka:</b>	Podłoga gładka, antypoślizgowa, łatwo zmywalna, nienasiąkliwa, i odporna na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych - PCW
<b>Ściany:</b>	Ściany wyłożone z materiałów gładkich, trwałych, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych do wysokości 2,0 m; pozostałe ściany malowane farbą akrylową
<b>Wysokość [minimalna]</b>	2,82 m
<b>Ogrzewanie:</b>	Grzejniki – gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w czystości. Temperatura - 20°C
<b>Oświetlenie:</b>	Naturalne, 500 lx
<b>Wentylacja: [minimalna]</b>	1,5 w/h, grawitacyjna
<b>Wyposażenie:</b>	1.1 Zlew – 1 szt. 1.2 Unit stomatologiczny – 1 szt. 1.3 Krzesło obrotowe lekarza – 1 szt. 1.4 Krzesło obrotowe asystenta – 1 szt. 1.5 Szafka asystująca – 1 szt. 1.6 Szafka – 2 szt. 1.7 Szafka – 1 szt. 1.8 Lodówka
<b>Uwagi:</b>	-

<b>1.02 ZAPLECZE GABINETU</b> – powierzchnia: 5,18 m <sup>2</sup>	
<b>Posadzka:</b>	Podłoga gładka, antypoślizgowa, łatwo zmywalna, nienasiąkliwa, i odporna na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych - PCW
<b>Ściany:</b>	Ściany wyłożone z materiałów gładkich, trwałych, zmywalnych, nienasiąkliwych

	i odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych do wysokości 2,0 m; pozostałe ściany malowane farbą akrylową
<b>Wysokość [minimalna]</b>	2,82 m
<b>Ogrzewanie:</b>	Grzejniki – gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w czystości. Temperatura - 20°C
<b>Oświetlenie:</b>	Naturalne, 500 lx
<b>Wentylacja: [minimalna]</b>	1,5 w/h, grawitacyjna
<b>Wyposażenie:</b>	2.1 Umywalka – 1 szt. 2.2 Zlew – 1 szt. 2.3 Szafka – 1 szt. 2.4 Szafka – 2 szt. 2.5 Sterylizator – 1 szt.
<b>Uwagi:</b>	-

<b>1.03 KOMUNIKACJA – powierzchnia: 31,98 m<sup>2</sup></b>	
<b>Posadzka:</b>	Podłoga gładka, antypoślizgowa, łatwo zmywalna, nienasiąkliwa, i odporna na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych - GRES
<b>Ściany:</b>	Farba akrylowa
<b>Wysokość [minimalna]</b>	2,82 m
<b>Ogrzewanie:</b>	Grzejniki – gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w czystości. Temperatura - 20°C
<b>Oświetlenie:</b>	Sztuczne, 300 lx
<b>Wentylacja: [minimalna]</b>	pośrednia
<b>Wyposażenie:</b>	-
<b>Uwagi:</b>	-

<b>1.04 WC DAMSKIE + NIEPEŁNOSPRAWNYCH – powierzchnia: 4,23 m<sup>2</sup></b>	
<b>Posadzka:</b>	Podłoga gładka, antypoślizgowa, łatwo zmywalna, nienasiąkliwa, i odporna na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych - GRES
<b>Ściany:</b>	Ściany wyłożone z materiałów gładkich, trwałych, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych do wysokości 2,0 m; pozostałe ściany malowane farbą akrylową
<b>Wysokość [minimalna]</b>	2,82 m
<b>Ogrzewanie:</b>	Grzejniki – gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w czystości. Temperatura - 20°C

<b>Oświetlenie:</b>	Naturalne, 200 lx
<b>Wentylacja: [minimalna]</b>	50m <sup>3</sup> /godz
<b>Wyposażenie:</b>	4.1 Umywalka – 1 szt. 2.2 Miska ustępowa – 1 szt.
<b>Uwagi:</b>	-

<b>1.05 WC męskie – powierzchnia: 3,64 m<sup>2</sup></b>	
<b>Posadzka:</b>	Podłoga gładka, antypoślizgowa, łatwo zmywalna, nienasiąkliwa, i odporna na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych - GRES
<b>Ściany:</b>	Ściany wyłożone z materiałów gładkich, trwałych, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych do wysokości 2,0 m; pozostałe ściany malowane farbą akrylową
<b>Wysokość [minimalna]</b>	2,82 m
<b>Ogrzewanie:</b>	Grzejniki – gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w czystości. Temperatura - 20°C
<b>Oświetlenie:</b>	Naturalne, 200 lx
<b>Wentylacja: [minimalna]</b>	50m <sup>3</sup> /godz
<b>Wyposażenie:</b>	5.1 Umywalka – 1 szt. 5.2 Miska ustępowa – 1 szt.
<b>Uwagi:</b>	-

<b>1.06 WC personelu – powierzchnia: 4,04 m<sup>2</sup></b>	
<b>Posadzka:</b>	Podłoga gładka, antypoślizgowa, łatwo zmywalna, nienasiąkliwa, i odporna na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych - GRES
<b>Ściany:</b>	Ściany wyłożone z materiałów gładkich, trwałych, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych do wysokości 2,0 m; pozostałe ściany malowane farbą akrylową
<b>Wysokość [minimalna]</b>	2,82 m
<b>Ogrzewanie:</b>	Grzejniki – gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w czystości. Temperatura - 20°C
<b>Oświetlenie:</b>	Naturalne, 200 lx
<b>Wentylacja: [minimalna]</b>	50m <sup>3</sup> /godz
<b>Wyposażenie:</b>	5.1 Umywalka – 1 szt. 5.2 Miska ustępowa – 1 szt.
<b>Uwagi:</b>	-

<b>1.07 POMIESZCZENIE SOCJALNE – powierzchnia: 13,96 m<sup>2</sup></b>	
<b>Posadzka:</b>	Podłoga gładka, antypoślizgowa, łatwo zmywalna, nienasiąkliwa, i odporna na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych - GRES
<b>Ściany:</b>	Przy przyborach wodnych glazura do wysokości 1,6 m oraz 0,6 m poza obrys przyboru, pozostałe ściany farba akrylowa – zmywalna
<b>Wysokość [minimalna]</b>	2,82 m
<b>Ogrzewanie:</b>	Grzejniki – gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w czystości. Temperatura - 20°C
<b>Oświetlenie:</b>	Naturalne, 300 lx
<b>Wentylacja: [minimalna]</b>	1,5 w/h, grawitacyjna
<b>Wyposażenie:</b>	7.1 Umywalka – 1 szt. 7.2 Zlew – 1 szt. 7.3 Szafka – 1 szt. 7.4 Krzesło – 4 szt. 7.5 Stół – 1 szt.
<b>Uwagi:</b>	-

<b>1.08 GABINET LEKARSKI – powierzchnia: 19,68 m<sup>2</sup></b>	
<b>Posadzka:</b>	Podłoga gładka, antypoślizgowa, łatwo zmywalna, nienasiąkliwa, i odporna na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych – WYKŁADZINA PCW HOMOGENICZNA
<b>Ściany:</b>	Przy przyborach wodnych glazura do wysokości 1,6 m oraz 0,6 m poza obrys przyboru, pozostałe ściany farba akrylowa – zmywalna
<b>Wysokość [minimalna]</b>	2,82 m
<b>Ogrzewanie:</b>	Grzejniki – gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w czystości. Temperatura - 24°C
<b>Oświetlenie:</b>	Naturalne, 500 lx
<b>Wentylacja: [minimalna]</b>	1,5 w/h, grawitacyjna
<b>Wyposażenie:</b>	8.1 Umywalka – 1 szt. 8.2 Szafka – 1 szt. 8.3 Krzesło – 2 szt. 8.4 Biurko – 1 szt. 8.5 Krzesło lekarza – 1 szt. 8.6 Leżanka – 1 szt. 8.7 Szafka – 1 szt.
<b>Uwagi:</b>	-

<b>1.09 GABINET ZABIEGOWY + EKG</b> – powierzchnia: 17,51 m <sup>2</sup>	
<b>Posadzka:</b>	Podłoga gładka, antypoślizgowa, łatwo zmywalna, nienasiąkliwa, i odporna na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych – WYKŁADZINA PCW HOMOGENICZNA
<b>Ściany:</b>	Przy przyborach wodnych glazura do wysokości 1,6 m oraz 0,6 m poza obrys przyboru, pozostałe ściany farba akrylowa – zmywalna
<b>Wysokość [minimalna]</b>	2,82 m
<b>Ogrzewanie:</b>	Grzejniki – gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w czystości. Temperatura - 24°C
<b>Oświetlenie:</b>	Naturalne, 500 lx
<b>Wentylacja: [minimalna]</b>	1,5 w/h, grawitacyjna
<b>Wyposażenie:</b>	8.1 Umywalka – 1 szt. 8.2 Szafka – 1 szt. 8.3 Krzesło – 2 szt. 8.4 Biurko – 1 szt. 8.5 Krzesło lekarza – 1 szt. 8.6 Leżanka – 1 szt. 8.7 Szafka – 1 szt. 8.8 Aparat do EKG
<b>Uwagi:</b>	-

<b>1.10 ŚLUZA</b> – powierzchnia: 3,26 m <sup>2</sup>	
<b>Posadzka:</b>	Podłoga gładka, antypoślizgowa, łatwo zmywalna, nienasiąkliwa, i odporna na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych – WYKŁADZINA PCW HOMOGENICZNA
<b>Ściany:</b>	Ściany wyłożone z materiałów gładkich, trwałych, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych do wysokości 2,0 m; pozostałe ściany malowane farbą akrylową
<b>Wysokość [minimalna]</b>	2,82 m
<b>Ogrzewanie:</b>	Grzejniki – gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w czystości. Temperatura - 16°C
<b>Oświetlenie:</b>	Sztuczne, 300 lx
<b>Wentylacja: [minimalna]</b>	1,5 w/h, grawitacyjna
<b>Wyposażenie:</b>	9.1 Umywalka – 1 szt.
<b>Uwagi:</b>	-
<b>1.11 MAGAZYNEK</b> – powierzchnia: 5,07 m <sup>2</sup>	
<b>Posadzka:</b>	Podłoga gładka, antypoślizgowa, łatwo zmywalna, nienasiąkliwa, i odporna na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych – GRES

<b>Ściany:</b>	Farba akrylowa
<b>Wysokość [minimalna]</b>	2,82 m
<b>Ogrzewanie:</b>	Grzejniki – gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w czystości. Temperatura - 16°C
<b>Oświetlenie:</b>	Naturalne, 500 lx
<b>Wentylacja: [minimalna]</b>	1,5 w/h, grawitacyjna
<b>Wyposażenie:</b>	11.1 Regał – 2 szt.
<b>Uwagi:</b>	-

#### 1.12 KOMUNIKACJA – powierzchnia: 14,79 m<sup>2</sup>

<b>Posadzka:</b>	Podłoga gładka, antypoślizgowa, łatwo zmywalna, nienasiąkliwa, i odporna na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych – GRES
<b>Ściany:</b>	Farba akrylowa
<b>Wysokość [minimalna]</b>	2,82 m
<b>Ogrzewanie:</b>	Grzejniki – gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w czystości. Temperatura - 20°C
<b>Oświetlenie:</b>	Sztuczne, 300 lx
<b>Wentylacja: [minimalna]</b>	pośrednia
<b>Wyposażenie:</b>	-
<b>Uwagi:</b>	-

#### 1.13 POCZEKALNIA – powierzchnia: 15,20 m<sup>2</sup>

<b>Posadzka:</b>	Podłoga gładka, antypoślizgowa, łatwo zmywalna, nienasiąkliwa, i odporna na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych – GRES
<b>Ściany:</b>	Farba akrylowa
<b>Wysokość [minimalna]</b>	2,82 m
<b>Ogrzewanie:</b>	Grzejniki – gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w czystości. Temperatura - 20°C
<b>Oświetlenie:</b>	Naturalne, 300 lx
<b>Wentylacja: [minimalna]</b>	1,5 w/h, grawitacyjna
<b>Wyposażenie:</b>	8.1 Krzesło – 8 szt. 8.2 Stół – 1 szt.

<b>Uwagi:</b>	-
---------------	---

<b>1.14 WC pacjentów</b> – powierzchnia: 2,96 m <sup>2</sup>	
<b>Posadzka:</b>	Podłoga gładka, antypoślizgowa, łatwo zmywalna, nienasiąkliwa, i odporna na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych - GRES
<b>Ściany:</b>	Ściany wyłożone z materiałów gładkich, trwałych, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych do wysokości 2,0 m; pozostałe ściany malowane farbą akrylową
<b>Wysokość [minimalna]</b>	2,82 m
<b>Ogrzewanie:</b>	Grzejniki – gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w czystości. Temperatura - 20°C
<b>Oświetlenie:</b>	Naturalne, 200 lx
<b>Wentylacja: [minimalna]</b>	50m <sup>3</sup> /godz
<b>Wyposażenie:</b>	14.1 Umywalka – 1 szt. 14.2 Miska ustępowa – 1 szt.
<b>Uwagi:</b>	-

<b>1.15 WIATROŁAP</b> – powierzchnia: 4,0 m <sup>2</sup>	
<b>Posadzka:</b>	Podłoga gładka, antypoślizgowa, łatwo zmywalna, nienasiąkliwa, i odporna na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych – GRES
<b>Ściany:</b>	Farba akrylowa
<b>Wysokość [minimalna]</b>	2,82 m
<b>Ogrzewanie:</b>	Grzejniki – gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w czystości. Temperatura - 16°C
<b>Oświetlenie:</b>	Sztuczne, 200 lx
<b>Wentylacja: [minimalna]</b>	pośrednia
<b>Wyposażenie:</b>	-
<b>Uwagi:</b>	-

<b>1.16 GABINET SZCZEPIEŃ</b> – powierzchnia: 9,32 m <sup>2</sup>	
<b>Posadzka:</b>	Podłoga gładka, antypoślizgowa, łatwo zmywalna, nienasiąkliwa, i odporna na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych – WYKŁADZINA PCW HOMOGENICZNA



<b>Ściany:</b>	Przy przyborach wodnych glazura do wysokości 1,6 m oraz 0,6 m poza obrys przyboru, pozostałe ściany farba akrylowa – zmywalna
<b>Wysokość [minimalna]</b>	2,82 m
<b>Ogrzewanie:</b>	Grzejniki – gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w czystości. Temperatura - 24°C
<b>Oświetlenie:</b>	Naturalne, 500 lx
<b>Wentylacja: [minimalna]</b>	1,5 w/h, grawitacyjna
<b>Wyposażenie:</b>	16.1 Błat do badań niemowląt + lampa ocieplająca(300W) nad blatem – 1 szt. 16.2 Krzesło – 1 szt. 16.3 Leżanka – 1 szt. 16.4 Umywalka – 1 szt. 16.5 Lodówka – 1 szt. 16.6 Stolik mobilny – 1 szt.
<b>Uwagi:</b>	-

#### 1.17 GABINET PEDIATRY – powierzchnia: 16,07 m<sup>2</sup>

<b>Posadzka:</b>	Podłoga gładka, antypoślizgowa, łatwo zmywalna, nienasiąkliwa, i odporna na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych – WYKŁADZINA PCW HOMOGENICZNA
<b>Ściany:</b>	Przy przyborach wodnych glazura do wysokości 1,6 m oraz 0,6 m poza obrys przyboru, pozostałe ściany farba akrylowa – zmywalna
<b>Wysokość [minimalna]</b>	2,82 m
<b>Ogrzewanie:</b>	Grzejniki – gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w czystości. Temperatura - 24°C
<b>Oświetlenie:</b>	Naturalne, 500 lx
<b>Wentylacja: [minimalna]</b>	1,5 w/h, grawitacyjna
<b>Wyposażenie:</b>	17.1 Umywalka – 1 szt. 17.2 Krzesło lekarza – 1 szt. 17.3 Biurko lekarza – 1 szt. 17.4 Krzesło pacjenta – 1 szt. 17.5 Leżanka – 1 szt. 17.6 Krzesło – 1 szt. 17.7 Zlew – 1 szt. 17.8 Błat do badań niemowląt + lampa ocieplająca(300W) nad blatem – 1 szt.
<b>Uwagi:</b>	-

#### 1.18 KOMUNIKACJA – powierzchnia: 11,85 m<sup>2</sup>

<b>Posadzka:</b>	Podłoga gładka, antypoślizgowa, łatwo zmywalna, nienasiąkliwa, i odporna na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych – GRES
------------------	---

<b>Ściany:</b>	Farba akrylowa
<b>Wysokość [minimalna]</b>	2,82 m
<b>Ogrzewanie:</b>	Grzejniki – gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w czystości. Temperatura - 20°C
<b>Oświetlenie:</b>	Sztuczne, 200 lx
<b>Wentylacja: [minimalna]</b>	pośrednia
<b>Wyposażenie:</b>	-
<b>Uwagi:</b>	-

#### 1.19 UMYWALNIA – powierzchnia: 6,46 m<sup>2</sup>

<b>Posadzka:</b>	Podłoga gładka, antypoślizgowa, łatwo zmywalna, nienasiąkliwa, i odporna na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych – GRES
<b>Ściany:</b>	Ściany wyłożone z materiałów gładkich, trwałych, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych do wysokości 2,0 m; pozostałe ściany malowane farbą akrylową
<b>Wysokość [minimalna]</b>	2,82 m
<b>Ogrzewanie:</b>	Grzejniki – gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w czystości. Temperatura - 24°C
<b>Oświetlenie:</b>	Naturalne, 200 lx
<b>Wentylacja: [minimalna]</b>	Mechaniczna 4w/h
<b>Wyposażenie:</b>	19.1 Miska ustępowa – 1 szt. 19.2 Umywalka – 1 szt. 19.3 Prysznic – 1 szt.
<b>Uwagi:</b>	-

#### 1.20 UMYWALNIA – powierzchnia: 9,75 m<sup>2</sup>

<b>Posadzka:</b>	Podłoga gładka, antypoślizgowa, łatwo zmywalna, nienasiąkliwa, i odporna na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych – GRES
<b>Ściany:</b>	Ściany wyłożone z materiałów gładkich, trwałych, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych do wysokości 2,0 m; pozostałe ściany malowane farbą akrylową
<b>Wysokość [minimalna]</b>	2,82 m
<b>Ogrzewanie:</b>	Grzejniki – gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w czystości. Temperatura - 24°C
<b>Oświetlenie:</b>	Naturalne, 200 lx

<b>Wentylacja: [minimalna]</b>	1,5 w/h, grawitacyjna
<b>Wyposażenie:</b>	20.1 Umywalka – 1 szt. 20.2 Szafka ubraniowa – 7 szt. 20.3 Krzesło – 3 szt.
<b>Uwagi:</b>	-

<b>1.21 MAGAZYN BIELIZNY CZYSTEJ – powierzchnia: 7,02m<sup>2</sup></b>	
<b>Posadzka:</b>	Podłoga gładka, antypoślizgowa, łatwo zmywalna, nienasiąkliwa, i odporna na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych – GRES
<b>Ściany:</b>	Farba akrylowa
<b>Wysokość [minimalna]</b>	2,82 m
<b>Ogrzewanie:</b>	Grzejniki – gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w czystości. Temperatura - 16°C
<b>Oświetlenie:</b>	Naturalne, 200 lx
<b>Wentylacja: [minimalna]</b>	1,5 w/h, grawitacyjna
<b>Wyposażenie:</b>	21.1 Regał – kpl.
<b>Uwagi:</b>	-

<b>1.22 POMIESZCZENIE NA ODPADY – powierzchnia: 3,42 m<sup>2</sup></b>	
<b>Posadzka:</b>	Podłoga gładka, antypoślizgowa, łatwo zmywalna, nienasiąkliwa, i odporna na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych – GRES
<b>Ściany:</b>	Ściany wyłożone z materiałów gładkich, trwałych, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych do wysokości 2,0 m; pozostałe ściany malowane farbą akrylową
<b>Wysokość [minimalna]</b>	2,82 m
<b>Ogrzewanie:</b>	Grzejniki – gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w czystości. Temperatura - 16°C
<b>Oświetlenie:</b>	Naturalne, 200 lx
<b>Wentylacja: [minimalna]</b>	1,5 w/h, grawitacyjna
<b>Wyposażenie:</b>	22.1 Umywalka – 1 szt. 22.2 Lodówka na odpady – 1 szt.
<b>Uwagi:</b>	-

<b>1.23 WIATROŁAP</b> – powierzchnia: 4,51 m <sup>2</sup>	
<b>Posadzka:</b>	Podłoga gładka, antypoślizgowa, łatwo zmywalna, nienasiąkliwa, i odporna na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych – GRES
<b>Ściany:</b>	Farba akrylowa
<b>Wysokość [minimalna]</b>	2,82 m
<b>Ogrzewanie:</b>	Grzejniki – gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w czystości. Temperatura - 16°C
<b>Oświetlenie:</b>	Naturalne, 200 lx
<b>Wentylacja: [minimalna]</b>	pośrednia
<b>Wyposażenie:</b>	-
<b>Uwagi:</b>	-

<b>1.24 POM.PORZĄDKOWE + BIELIZNA CZYSTA</b> – powierzchnia: 3,47m <sup>2</sup>	
<b>Posadzka:</b>	Podłoga gładka, antypoślizgowa, łatwo zmywalna, nienasiąkliwa, i odporna na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych – GRES
<b>Ściany:</b>	Ściany wyłożone z materiałów gładkich, trwałych, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych do wysokości 2,0 m., powyżej farba akrylowa
<b>Wysokość [minimalna]</b>	2,82 m
<b>Ogrzewanie:</b>	Grzejniki – gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w czystości. Temperatura - 16°C
<b>Oświetlenie:</b>	Sztuczne, 200 lx
<b>Wentylacja: [minimalna]</b>	1,5 w/h, grawitacyjna
<b>Wyposażenie:</b>	24.1 Zlew porządkowy – 1 szt. (górną krawędź 50cm od p.p.) 24.2 Szafka porządkowa – 1 szt. 24.3 Regał na bieliznę brudną – 1 szt.
<b>Uwagi:</b>	-

<b>1.25 ARCHIWUM</b> – powierzchnia: 5,41 m <sup>2</sup>	
<b>Posadzka:</b>	Podłoga gładka, antypoślizgowa, łatwo zmywalna, nienasiąkliwa, i odporna na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych – GRES
<b>Ściany:</b>	Farba akrylowa
<b>Wysokość [minimalna]</b>	2,82 m

<b>Ogrzewanie:</b>	Grzejniki – gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w czystości. Temperatura - 16°C
<b>Oświetlenie:</b>	Sztuczne, 200 lx
<b>Wentylacja: [minimalna]</b>	1,5 w/h , grawitacyjna
<b>Wyposażenie:</b>	25.1 Regał – kpl.
<b>Uwagi:</b>	-

#### 1.26 REJESTRACJA – powierzchnia: 14,59 m<sup>2</sup>

<b>Posadzka:</b>	Podłoga gładka, antypoślizgowa, łatwo zmywalna, nienasiąkliwa, i odporna na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych – GRES
<b>Ściany:</b>	Farba akrylowa
<b>Wysokość [minimalna]</b>	2,82 m
<b>Ogrzewanie:</b>	Grzejniki – gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w czystości. Temperatura - 20°C
<b>Oświetlenie:</b>	Naturalne, 500 lx
<b>Wentylacja: [minimalna]</b>	1,5 w/h , grawitacyjna
<b>Wyposażenie:</b>	26.1 Umywarka – 1 szt. 26.2 Biurko – 1 szt. 26.3 Krzesło – 1 26.4 Regał – kpl.
<b>Uwagi:</b>	-

#### 1.27 POCZEKALNIA – powierzchnia: 47,42 m<sup>2</sup>

<b>Posadzka:</b>	Podłoga gładka, antypoślizgowa, łatwo zmywalna, nienasiąkliwa, i odporna na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych – GRES
<b>Ściany:</b>	Farba akrylowa
<b>Wysokość [minimalna]</b>	2,82 m
<b>Ogrzewanie:</b>	Grzejniki – gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w czystości. Temperatura - 20°C
<b>Oświetlenie:</b>	Naturalne, 300 lx
<b>Wentylacja: [minimalna]</b>	1,5 w/h , grawitacyjna
<b>Wyposażenie:</b>	27.1 Kurtyna powietrzna – 1 szt. / zasilanie- 230V ; moc- 1500W 27.2 Krzesło – kpl. 27.3 Stół/blat – 1 szt.

<b>Uwagi:</b>	-
---------------	---

<b>1.28 GABINET LEKARSKI</b> – powierzchnia: 15,87 m <sup>2</sup>	
<b>Posadzka:</b>	Podłoga gładka, antypoślizgowa, łatwo zmywalna, nienasiąkliwa, i odporna na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych – GRES
<b>Ściany:</b>	Przy przyborach wodnych glazura do wysokości 1,6 m oraz 0,6 m poza obrys przyboru, pozostałe ściany farba akrylowa – zmywalna
<b>Wysokość [minimalna]</b>	2,82 m
<b>Ogrzewanie:</b>	Grzejniki – gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w czystości. Temperatura - 24°C
<b>Oświetlenie:</b>	Naturalne, 500 lx
<b>Wentylacja: [minimalna]</b>	1,5 w/h, grawitacyjna
<b>Wyposażenie:</b>	28.1 Szafka – 1 szt. 28.2 Krzesło – 1 szt. 28.3 Leżanka – 1 szt. 28.4 Szafka – 1 szt. 28.5 Krzesło – 1 szt. 28.6 Biurko lekarza – 1 szt. 28.7 Krzesło lekarza – 1 szt. 28.8 Umywalka – 1 szt. 28.9 Szafka – 1 szt.
<b>Uwagi:</b>	-

<b>1.29 WIATROŁAP</b> – powierzchnia: 4,05 m <sup>2</sup>	
<b>Posadzka:</b>	Podłoga gładka, antypoślizgowa, łatwo zmywalna, nienasiąkliwa, i odporna na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych – GRES
<b>Ściany:</b>	Farba akrylowa
<b>Wysokość [minimalna]</b>	2,82 m
<b>Ogrzewanie:</b>	-
<b>Oświetlenie:</b>	Sztuczne, 200 lx
<b>Wentylacja: [minimalna]</b>	pośrednia
<b>Wyposażenie:</b>	-
<b>Uwagi:</b>	-

<b>1.30 POMIESZCZENIE PIEŁĘGNIARKI ŚRODOWISKOWEJ – powierzchnia: 7,25 m<sup>2</sup></b>	
<b>Posadzka:</b>	Podłoga gładka, antypoślizgowa, łatwo zmywalna, nienasiąkliwa, i odporna na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych – GRES
<b>Ściany:</b>	Przy przyborach wodnych glazura do wysokości 1,6 m oraz 0,6 m poza obrys przyboru, pozostałe ściany farba akrylowa – zmywalna
<b>Wysokość [minimalna]</b>	2,82 m
<b>Ogrzewanie:</b>	Grzejniki – gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w czystości. Temperatura - 20°C
<b>Oświetlenie:</b>	Naturalne, 500 lx
<b>Wentylacja: [minimalna]</b>	1,5 w/h, grawitacyjna
<b>Wyposażenie:</b>	30.1 Umywalka – 1 szt. 30.2 Biurko – 1 szt. 30.3 Krzesło – 1 szt. 30.4 Szafka – 2 szt.
<b>Uwagi:</b>	-

<b>1.31 POCZEKALNIA – powierzchnia: 8,05 m<sup>2</sup></b>	
<b>Posadzka:</b>	Podłoga gładka, antypoślizgowa, łatwo zmywalna, nienasiąkliwa, i odporna na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych – GRES
<b>Ściany:</b>	Farba akrylowa
<b>Wysokość [minimalna]</b>	2,82 m
<b>Ogrzewanie:</b>	Grzejniki – gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w czystości. Temperatura - 20°C
<b>Oświetlenie:</b>	Sztuczne, 200 lx
<b>Wentylacja: [minimalna]</b>	pośrednia
<b>Wyposażenie:</b>	-
<b>Uwagi:</b>	-

<b>1.32 GABINET POBRAŃ – powierzchnia: 12,75 m<sup>2</sup></b>	
<b>Posadzka:</b>	Podłoga gładka, antypoślizgowa, łatwo zmywalna, nienasiąkliwa, i odporna na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych – WYKLADZINA PCW HOMOGENICZNA
<b>Ściany:</b>	Przy przyborach wodnych glazura do wysokości 1,6 m oraz 0,6 m poza obrys przyboru, pozostałe ściany farba akrylowa – zmywalna
<b>Wysokość</b>	2,82 m

[minimalna]	
<b>Ogrzewanie:</b>	Grzejniki – gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w czystości. Temperatura - 20°C
<b>Oświetlenie:</b>	Naturalne, 500 lx
<b>Wentylacja: [minimalna]</b>	1,5 w/h, grawitacyjna
<b>Wyposażenie:</b>	32.1 Biurko – 1 szt. 32.2 Krzesło – 1 szt. 32.3 Krzesło – 1 szt. 32.4 Stolik asystujący – 1 szt. 32.5 Fotel – pobranie krwi – 1 szt. 32.6 Umywalka – 1 szt. 32.7 Lodówka – 1 szt.
<b>Uwagi:</b>	-

<b>1.33 KLATKA SCHODOWA</b> – powierzchnia: 2,67 m <sup>2</sup>	
<b>Posadzka:</b>	Podłoga gładka, antypoślizgowa, łatwo zmywalna, nienasiąkliwa, i odporna na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych – GRES
<b>Ściany:</b>	Farba akrylowa
<b>Wysokość [minimalna]</b>	-
<b>Ogrzewanie:</b>	-
<b>Oświetlenie:</b>	Naturalne, 200 lx
<b>Wentylacja: [minimalna]</b>	pośrednia
<b>Wyposażenie:</b>	-
<b>Uwagi:</b>	-

**UWAGA:**

NA POSADZKACH MOŻNA ZASTOSOWAĆ ZAMIENIIE WYKŁADZINĘ TYPU TARKET

**6. Wytyczne branżowe****6.1. Wytyczne do branży budowlanej**

Wykończenie wewnątrz według projektu budowlanego z uwzględnieniem wymagań opisanych w niniejszym opracowaniu.

**6.2. Wytyczne higieniczno-sanitarne**

drzwi do przedsionków i kabin ustępowych z nawietrzakami dolnymi,  
wszystkie grzejniki w pomieszczeniach powinny być gładkie i łatwe do



czyszczenia,

przy wszystkich przyborach sanitarnych woda bieżąca zimna i ciepła,

przy umywalkach zapewnić w ręczniki jednorazowe, dozownik mydła w płynie oraz dozownik środka dezynfekcyjnego,

stolarka okienna uchylna,

instalacje w obiekcie kryte.

## 6.5. Wytyczne do instalacji wod-kan

Budynek podłączony jest do istniejącej instalacji wod-kan, przy wszystkich punktach czerpalnych zapewnić wodę zimną i ciepłą.

### **Woda do celów porządkowych:**

$$1,5 \text{ l} / 1 \text{ m}^2 \times 355,49 \text{ m}^2 = 533,23 \text{ l} / \text{dzień}$$

### **Woda dla potrzeb gabinetów:**

$$30 \text{ l} / 1 \text{ gab.} \times 8 = 240 \text{ l} / \text{dzień}$$

### **Woda do celów sanitarnohigienicznych:**

$$90 \text{ l} / 1 \text{ osobę} \times 7 \text{ osoby} = 630 \text{ l} / \text{dzień}$$

### **Dobowe zużycie wody wyniesie: 1403,23 l/dzień**

w tym wody ciepłej przyjmuje się 50 % wody zimnej

$$1403,23 \text{ l} \times 50 \% = 701,615 \text{ l} / \text{dzień}$$

### **Ścieki**

Ilość ścieków równała się będzie zapotrzebowaniu wody.

## 7. Zatrudnienie

W placówce praktykować będzie 7 osób.

Opracowanie:

mgr inż. Rafał Krzysiek